

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

Do wszystkich uczestników
postępowania przetargowego

Znak sprawy: **RIR-IRK.271.4.2024**

Dotyczy postępowania: „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego we wsi Podlas”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

1. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania słupy oświetleniowe wykonane z innych materiałów niż aluminium, tzn. słupy kompozytowe lub słupy stalowe ocynkowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zastosowania wyłącznie słupy oświetleniowe aluminiowe.

2. W pkt. 8 projektu technicznego znalazł się następujący opis zastosowanej oprawy: po przeprowadzeniu stosownych obliczeń, dla oświetlenia wskazanego przez inwestora odcinka drogi gminnej koniecznym jest zamontowanie 19 szt. opraw V-TAC SAMSUNG CHIP 100W VT-100ST, wykonanych w II-giej klasie ochrony. W projekcie brak jest podstawowych parametrów projektowanej oprawy oraz rzeczonych obliczeń. Prosimy o doprecyzowanie klasy oświetleniowej drogi przyjętej do obliczeń, podstawowych parametrów oprawy lub udostępnienia obliczeń fotometrycznych?

Odpowiedź: Przyjęto do obliczeń klasę oświetleniową drogi ME6. Podstawowe parametry oprawy (proj. tech. str. 64): strumień świetlny: 12 000 lm, temperatura barwowa: 4000 K. kąt świecenia: 110 stopni.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zastosowania oprawę o innej mocy pod warunkiem spełnienia klasy oświetleniowej drogi wskazanej przez Projektanta/Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownymi obliczeniami fotometrycznymi dostarczonymi przez oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zastosowania oprawę o innej mocy pod warunkiem spełnienia wskazanej klasy oświetleniowej drogi (ME6), co zostanie potwierdzone stosownymi obliczeniami fotometrycznymi dostarczonymi przez oferenta.