

Rawa Mazowiecka, dn. 25.08.2008 r.

## KOMUNIKAT

**Dotyczy: Przetargu na „Budowę 25 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rawa Mazowiecka”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazujemy poniżej treść zapytania z jakimi zwrócił się do zamawiającego wykonawca oraz wyjaśnienia zamawiającego:

### Zapytanie wykonawcy

Prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji poprzez udzielenie informacji:

1. Czy dopuszczane jest zastosowanie równoważnych urządzeń do tych zamieszczonych w Projekcie Budowlanym biologicznych oczyszczalni ścieków – załączniku nr 10 do SIWZ?

### Wyjaśnienia zamawiającego

Zgodnie z pkt 2 Specyfikacji Technicznej (ST) Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych będącej załącznikiem Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią wskazaną w Dokumentacji Projektowej (Załącznik 10 do SIWZ), lub równoważną spełniającą parametry określone na str.4 w w/w dokumentacji i niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)”. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań jakie muszą spełniać przewidziane do użycia przez wykonawców materiały zawarte są w pkt 3 Specyfikacji Technicznej.