

ZAPYTANIE nr 5 / z dnia 15 maja 2009 r.

Pytanie 1:

W zamieszczonym wykazie stolarki A-15 zostały umieszczone okna stalowe. Do prawidłowej wyceny potrzebne są dodatkowe dane odnośnie profili z jakich wykonane są ramy oraz jakim szkłem są one oszklone.

Odpowiedź:

Zaprojektowano okna stalowe ze stali nierdzewnej z powłoką o barwie jasnej, uzgodnionej z Inwestorem - z systemowych profili np. Forster lub Jansen.

Szkło szyb bezpieczne warstwowe.


Okna EI 60 (5 szt.) muszą być wykonane z profili i szyb takich, aby posiadały wymaganą odporność pożarową (świadcstwo jakości).

Pytanie 2:

W wykazie stolarki drzwiowej wykazane są drzwi drewniane rys. A-16. Czy są to drzwi pełne czy też z szybami? A jeżeli z szybami to jakimi?.

Odpowiedź:

Drzwi drewniane – na wykazie stolarki, rys. 16 - pełne.


mgr Krzysztof Starczewski