

Rawa Mazowiecka 13-10-2010

G.M.I.341/2/3/2010

Do wiadomości
-wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (NR 1) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie nr 1 dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. : „**Rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice „Izba Tradycji Ludowej w Wilkowicach”** informujemy, że zapytania (pytania) i odpowiedzi ponumerowane zostały przez Zamawiającego w kolejności zadawanej przez Wykonawców.

Zapytanie nr 1

W związku z udziałem w przetargu nieograniczonym na w/w budowę prosimy o:

Pytanie nr1

Uściślenie wyglądu elewacji północnej, na rys.A-7 widoczne są elementy w ilości 3 szt.-co to jest?, na rzucie przyziemia rys.A-2 w tym miejscu nie żadnych otworów.

Odpowiedz nr 1


Odpowiadając na zadanie pytanie nr1 informujemy, że faktycznie na rysunku A-2 nie ma i nie powinno być żadnych otworów w ścianie przy scenie zimowej .Na rysunku A-7 pokazano imitacje okna wmalowanego w elewację w kolorze pokazanym na rysunku A-7.

Pytanie nr2

Załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z opisem szczegółowym jej parametrów.

Odpowiedz nr 2

Stolarka okienna i drzwiowa została opisana w pkt.5opis do konstrukcji projektu na str 9Projektu Budowlanego zał.nr 9 pkt.1.do SIWZ. Parametry stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach dopuszczających do stosowania w budownictwie .Wymiary otworów okiennych i drzwiowych pokazano na rzucie rys.A-2. Jedno ze skrzydeł okiennych powinno być uchylne we wszystkich oknach.


mgr Krzysztof Starczewski

Otrzymują:
1.adresaci
2.a/a