

**Wyjaśnienia do przetargu na remont drogi
we wsi Pasieka Wałowska**

Nasz znak: DG.7234.26.2011

Rawa Mazowiecka, dnia 17.05.2011 r.

W związku z zapytaniem dotyczącym SIWZ na remont drogi we wsi Pasieka Wałowska, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dysponuje projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót? Czy wykonanie i uzgodnienie takiego projektu jest po stronie Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie dysponuje projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonanie i uzgodnienie projektu leży po stronie Wykonawcy.

2. Proszę o określenie lokalizacji, długości odcinka oraz szerokości, na której ma być wykonane poszerzenie istniejącej drogi przewidzianej do remontu.

Odp.: W związku z wystąpieniem przelomów na przedmiotowej drodze Zamawiający przewidział wykonanie koryta na długości 50,0 mb i szerokości 4,0 mb na powierzchni 200,0 m², wykonanie podbudowy tłuczniowej (200,0 m²) oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej (1.600,0 m², tj. 200,0 m² - na podbudowie tłuczniowej + 1.400,0 m² - na istniejącej nawierzchni bitumicznej z potrójnego powierzchniowego utrwalenia). Zakres robót i lokalizację zamieszczono w załączonym uszczegółowionym kosztorysie ofertowym.

3. Proszę o określenie, czy Wykonawca ma wykazać wykonanie robót budowlanych o powierzchni 20.000,00 m² podczas jednej roboty, czy też może wskazać kilka robót, w których suma naprawianych nawierzchni bitumicznych wynosi łącznie 20.000,00 m².

Odp.: Zamawiający zobowiązał oferenta do przedstawienia wykazu robót o łącznie ilości minimum 20.000,00 m² w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie (może to być kilka robót).


4. Proszę o określenie uziarnienia kruszywa, które należy zastosować do dolnej warstwy podbudowy.

Odp.: Na dolną warstwę podbudowy przewidziano kruszywo frakcji 30 - 63 mm.

5. Proszę o określenie kategorii ruchu, na którą ma być przewidziana nawierzchnia drogowa oraz uziarnienia i asfaltu stosowanego do mieszanki mineralno - asfaltowej. Proszę o zamieszczenia ST na wykonanie robót bitumicznych.

Odp.: Remontowana droga jest drogą L - lokalną o kategorii ruchu R-1, na którą przewidziano mieszankę mineralno - asfaltową wg standardu II. Specyfikację Techniczną na wykonanie robót bitumicznych zamieszczono w załączeniu.

Z poważaniem:


mgr Krzysztof Starczewski