



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu



Łowicz, dnia 25 maja 2020 r.

WA.ZUZ.5.4210.1.148.2020.PK

### INFORMACJA

#### O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte – na wniosek z dnia 8 kwietnia 2020 r., P.P.H.U SOBPOL S.j *Sobołewscy* z siedzibą w miejscowości Konopnica 102, gmina Rawa Mazowiecka, wniesiony do tutejszego organu przez pełnomocnika reprezentującego EKO-KOMPLEKS Sp. j. z siedzibą w Rzgowie przy ulicy Grunwaldzkiej 14 postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- odprowadzanie do rowu melioracyjnego „bez nazwy” przebiegającego przez teren dz. nr ew. 530, 532, obręb 16 – Konopnica, stanowiącego dopływ rzeki Rawki, wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego w miejscowości Konopnica za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oznaczonych symbolami W-1 oraz W-2 o średnicach odpowiednio  $\varnothing$  100mm i  $\varnothing$  200mm (których szczegółową lokalizację opisano za pomocą współrzędnych geodezyjnych: W-1 – X 5739300,86 Y 7450811,47; W-2 – X 5739299,82 Y 7450811,22), w ilości:

$$Q_{obl = m/s} = 181,35 \text{ dm}^3/s = 0,18135 \text{ m}^3/s;$$

$$Q_{max.d} = 232,07 \text{ dm}^3/2 = 0,232 \text{ m}^3/d;$$

$$Q_{\text{sr.a}} = 6\,038 \text{ m}^3/a;$$

$$Q_{\text{sr.d}} = 42,22 \text{ m}^3/d.$$

- odprowadzanie do rzeki Rawki w km 80+060, za pomocą wspomnianego powyżej rowu melioracyjnego „bez nazwy” wód z opróżniania stawów przeprowadzanego nie rzadziej niż raz na 10 lat, w czasie nie krótszym niż 14 dób w okresie trwania pogody „suchej” – tj. w miesiącach od grudnia do lutego – w ilości:

$$Q_{max} = 10 \text{ dm}^3/s = 0,01 \text{ m}^3/s;$$

- awaryjnego odprowadzania do rzeki Rawki w km 80+060, za pomocą wspomnianego powyżej rowu melioracyjnego „bez nazwy”, wód opadowych i roztopowych zretencjonowanych w zbiorniku wodnych oznaczonych numerami 1, 2, 3, podczas trwania deszczu nawalnego, w ilości:

$$Q_{max} = 10 \text{ dm}^3/s = 0,01 \text{ m}^3/s;$$

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

**Otrzymują:**

1. **Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Aleja Konstytucji 3-go Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz obwieszczeni na łamach Biuletynu Informacji Publicznej na okres 7 dni oraz informację zwrotną dotyczącą okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;**
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
3. a/a.