

Rawa Mazowiecka, dn. 13.06.2008 r.

WÓJT GMINY
RAWA MAZOWIECKA

KOMUNIKAT

Dotyczy: **Przetargu na wykonanie „Przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Wałowice”**

Na podstawie art. 38 art. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – przekazujemy poniżej treść zapytania z jakim się zwrócił do zamawiającego wykonawca oraz wyjaśnienia zamawiającego

Zapytanie wykonawcy.

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych dla złoża Defeman innych brausztynowych złóż katalitycznych np.: MULTIMAN 3M.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego złoża katalitycznego.
Parametry techniczne złoża równoważnego nie mogą być gorsze od przywołanego w projekcie
W takim przypadku należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność złoża zgodnie z zapisem w pk-cie 3 SIWZ.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Anna Jakubiak
SEKRETARZ GMINY