

Znak sprawy: DG.271.1.2019

Rawa Mazowiecka, dnia 04.04.2019 r.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej
Stara Wojska - Nowa Wojska”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, m. in. zgłoszenie zamiaru budowy wraz z adnotacją organu o braku sprzeciwu oraz decyzję uzgadniającą projekt wykonawczy w zakresie dotyczącym włączenia projektowanej przebudowy drogi do drogi powiatowej nr 4108 E Wałowice - Wilkowice. Wykonanie przez Wykonawcę wymaganego w w/w decyzji projektu organizacji ruchu na czas trwania robót zostało uwzględnione w rozdziale XII ust. 1 SIWZ. Zatem Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową na przedmiotowej drodze należy wykonać obustronne pobocza szerokości 0,5 m, natomiast w przedmiarze oraz tabeli Roboty Nawierzchniowe uwzględniono tylko pobocza po jednej stronie drogi. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać pobocza dwustronne wzdłuż całej drogi? Jeżeli tak, to prosimy o skorygowanie ilości podanych w przedmiarze.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w projekcie jest błąd rachunkowy, polegający na nieprawidłowym obliczeniu powierzchni poboczy, co widać w tabeli Załącznika nr 4 dokumentacji projektowej, gdzie uwzględniono tylko jedno pobocze o szerokości 50 cm. Prawidłowa powierzchnia wynosi 563,5 m² i taką należy uwzględnić przy obliczaniu ceny. W związku z powyższym Zamawiający dokona poprawy ilości m² poboczy w Załączniku nr 5 do SIWZ (przedmiar robót/kosztorys ofertowy) i załączy do niniejszego wyjaśnienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami frakcji 8/11, 5/8 i 2/5 mm?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grysów zaproponowanych frakcji, tj. 8/11, 5/5 i 2/5 mm.

WÓJT GMINY
Rawa Mazowiecka
Michał Michałik