

Znak sprawy: RIR-DG.271.2.2022

Rawa Mazowiecka, dnia 25.01.2022 r.

**DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji:
„Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia oprócz STWIOR dla „Remontu drogi gminnej nr 113128 E w miejscowości Podlas”. Przedmiotowy plik Zamawiający załącza w dniu 25.01.2022 r. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, m. in. zgłoszenie zamiaru budowy wraz z zaświadczeniem Starosty Rawskiego bądź adnotacją tego organu o braku sprzeciwu.

Pytanie nr 2

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Podstawowym źródłem danych określających zakres zamówienia jest projekt budowlany.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji niniejszego zamówienia na wszystkich odcinkach należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające wymagania dla kategorii ruchu KR 1-2?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający przewiduje użycie mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii ruchu KR1-2.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe dla warstwy wiążącej AC11W o gr. 4 cm 50/70, dla warstwy ścieralnej AC11S 4 cm 50/70 - na wszystkich odcinkach oprócz odcinka „Remont drogi gminnej nr 113128 E w miejscowości Podlas”, na którym należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe dla wyrównania AC11W 50/70 w ilości 100 kg/m², wiążącej 50/70, dla warstwy ścieralnej AC11S 4 cm 50/70?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający przewiduje zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych: dla warstw wiążących AC11W 50/70, dla warstw ścieralnych AC11S 50/70, dla wyrównań AC11W 50/70 - o grubościach i w ilościach wg poszczególnych projektów dróg.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, że do regulacji wysokościowej krawężników mają być ponownie użyte te same krawężniki?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający przewiduje w obrębie zjazdów regulację wysokościową krawężników bez ich wymiany.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że do remontu cząstkowego nawierzchni z kostki ma być ponownie użyta ta sama kostka?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający przewiduje w obrębie zjazdów regulację wysokościową nawierzchni z kostki betonowej bez jej wymiany.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że cały zakres projektowanej drogi mieści się w pasie drogowym i nie narusza działek prywatnych przyległych do inwestycji.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że zakresy robót objętych zamówieniem są zlokalizowane w całości w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych.


Z up. WÓJTA
Paweł Jakubowski
ZASTĘPCA WÓJTY