

Rawa Mazowiecka, dnia 19.03.2025r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Numer referencyjny: RIR-IRK.271.1.2025

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rawa Mazowiecka**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie, powiat rawski, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie różnic w opisie mocy instalacji zawartych w SWZ i PFU dla poniższych obiektów. Którą z mocy instalacji przyjąć do wyceny. Poniżej zestawienie Moc inst w SWZ na str3 Moc inst w PFU str 26-27 SUW Zagórze instalacja o mocy min. 15,84 kWp, 19,14kWp SUW Wałowice instalacja o mocy min. 19,14 kWp, 21,12 kWp SUW Wilkowice instalacja o mocy min. 21,12 kWp, 15,84 kWp .

Odpowiedź:

Powyższa niezgodność została usunięta w dniu 12 marca 2025 roku poprzez zamieszczone na stronie postępowania „*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*” oraz zamieszczenie zmienionej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienionego załącznika nr 2 do SWZ.

Po zmianie moc wskazanych instalacji wynoszą: budynek SUW w miejscowości Wałowice instalacja o mocy min. 21,12 kWp, budynek SUW w miejscowości Wilkowice instalacja o mocy min. 15,84 kWp, budynek SUW w miejscowości Zagórze instalacja o mocy min. 19,14 kWp.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)