

Rawa Mazowiecka, dnia 28.04.2026r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

Numer referencyjny: RIR-DG.271.2.2026

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Remont drogi gminnej nr 113053E Byszewice - Pukinin**”

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie, powiat rawski, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie do kogo należy materiał pozostały po frezowaniu.

Odpowiedź:

Materiał pozostały po frezowaniu należy do Wykonawcy.

Pytanie 2:

Prosimy o zwiększenie ilości dla poz. 10 zgodnie z „wykazem robót na przepustach”.

Odpowiedź:

Zamawiający zwiększa do 14.0 m² przedmiar robót dla pozycji nr 10.

W związku ze zmianą w poz. 10 przedmiaru robót, Zamawiający zamieszcza nowy Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót (po korekcie)

Pytanie 3:

Prosimy o wskazanie rodzaju ścianek czołowych dla przepustów pod drogą które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania robót należy użyć prostych, typowych ścianek żelbetowych bez skrzydełek o wymiarach odpowiadających średnicy rur przepustów.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wzmocnienia podłoża metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania wzmocnienia podłoża metodą mieszania na miejscu.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Ponadto, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, dokonuje modyfikacji treści SWZ.**
- D. Powyższe obliguje Zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.8 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 30.04.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.8 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 05.05.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.9 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 30.04.2026 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.9 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 05.05.2026 r., godz. 11:00.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.05.2026 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.06.2026 r.

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu:**

- numer publikacji ogłoszenia: 2026/BZP 00192819/01,
- data publikacji ogłoszenia: 10.04.2026 r.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)