

Znak sprawy: DG.271.1.2016

Rawa Mazowiecka, dnia 18.02.2016 r.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiamy poniżej:

Pytanie nr 1


Norma PN-S 96025, na wymaganiach której oparte są specyfikacje dla warstw bitumicznych, została wycofana i zastąpiona w 2008 r. normą PN-EN 13108-1. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych na potrzeby niniejszego zadania obowiązującej obecnie normy PN-EN 13108-1 i Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. w 2010?

Pytanie nr 2

Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010?

Wyjaśnienie Zamawiającego

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych na potrzeby zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka”, zgodnie z informacją przedstawioną przez projektanta, Zamawiający wyjaśnia, że w/w mieszankę należy projektować na podstawie aktualnie obowiązującej normy PN-EN 13108-1 i Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydanych w 2010 r.


WÓJT
mgr Krzysztof Starczewski