

Rawa Mazowiecka 06-06-2012r.

IGM.271.4.1.2012

Do wiadomości:
-wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:
„Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach
Konopnica i Żydowice wraz z przykanalikami”

Odpowiedz na zapytanie nr 1.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie nr 1 dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. : „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Konopnica i Żydowice wraz z przykanalikami” informujemy, że zapytania(pytania) i odpowiedzi na nie ponumerowane zostały przez Zamawiającego w kolejności zapytań(pytań) zadawanych przez Wykonawców.

Pytanie nr 1.

Prosimy o zamieszczenie kosztorysu w wersji edytowalnej np. w programie Norma.

Odpowiedz na pytanie nr.1

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada kosztorysu w wersji edytowanej.

Zamawiający załączył do SIWZ przykładowy przedmiar, który zdaniem Zamawiającego ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie ceny.

Wykonawca ma jednak obowiązek ustalić cenę ryczałtową na podstawie projektu budowlanego.

Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę i kosztorys.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania przewiertów sterowanych z rur kamionkowych na przewiert sterowany rurą stalową z rurą instalacyjną kamionkową wewnątrz na płozach centrujących.

Odpowiedz na pytanie nr.2

Zamawiający po konsultacji z projektantem informuje, że nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania przewiertów sterowanych zaproponowany przez wykonawcę ze względu/względy na:


- niższą żywotność układu rura osłonowa stalowa – rura przewodowa kamionkowa,
- większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu wykonawczego, który mógłby rzutować ewentualnie na usterki sieci kanalizacyjnej wybiegające poza okres gwarancji wykonania robót budowlano – instalacyjnych,
- organizacyjnych, formalnych i prawnych.

Z poważaniem.

Otrzymują :

1.adresat

2. a/a


mgr Anna Jakubiak