

Znak sprawy: DG.271.1.2020

Rawa Mazowiecka, dnia 13.05.2020 r.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

**W kosztorysach ofertowych (Załącznik nr 5a oraz Załącznik Nr 5b) w pozycji 4d.2 do wyrównania istniejącej nawierzchni wpisano AC11S prosimy o zmianę na masę wyrównawczą.**

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zastosowanie do wykonania robót z pozycji 4d.2 kosztorysu ofertowego betonu asfaltowego AC11W 50/70, co wynika zarówno z części opisowej, jak i rysunkowej projektu technicznego.

Pytanie nr 2

**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie masy AC16W 50/70 KR 1-2 w celu wyrównania istniejącej nawierzchni?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza do wykonania podłoża z betonu asfaltowego AC16W 50/70. Wyrównanie powinno zostać wykonane zgodnie z projektem, tzn. z betonu asfaltowego AC 11W 50/70.

Pytanie nr 3

**Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na poboczach innego kruszywa niż dolomit?**

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa innego niż dolomitowe do wykonania poboczy.

WÓJT GMINY  
Rawa Mazowiecka  
*Michał Michałik*