

WYKAZ MATERIAŁÓW W KOTŁOWNI

LP	LP	NR KAT.	ILOŚĆ	UWAGI
1	2	3	4	5
1	Kocioł gazowy kondensacyjny np. Vitodens 200-W o mocy 1,9÷25 kW z regulatorem pogodowym temperatury typu E3	np. Viessmann	1 kpl.	
2	Pompa obiegowa		1 szt.	istniejąca
3	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z zegarem sterującym		1 szt.	istniejąca
4	Sprzęgło hydrauliczne typu Q70	np. Viessmann	1 szt.	
5	Zanurzeniowy czujnik temp. w sprzęgle hydraulicznym	np. Viessmann	1 szt.	
6	Czujnik temp. zanurzeniowy	np. Viessmann	1 szt.	
7	Czujnik temp. zewnętrznej	np. Viessmann	1 szt.	
8	Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. o poj. 250 dm ³		1 szt.	istniejąca
9	Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG 50		1 szt.	istniejące
10	Zawór kulowy gwintowany o śr. 25 mm		6 szt.	w tym: nowe 3 szt. i istniejące (z demontażu) 3 szt.
11	Zawór kulowy gwintowany do gazu o śr. 20 mm		1 szt.	
12	Zawór kulowy gwintowany o śr. 15 mm		1 szt.	
13	Zawór kulowy czerpalny o śr. 20 mm z końcówką do węża		1 szt.	
14	Zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 o śr. 15 mm, Po = 0,25 MPa		1 szt.	istniejący
15	Stacja uzdatniania wody		1 kpl.	istniejąca
16	Zawór odpowietrzający typu TACO śr.15 z zaworem kulowym o śr. 15 mm		1 kpl.	
17	Rozdzielacz instalacji c.o. śr. 42,4×3,2; l = 0,6 m		2 szt.	istniejące