

Znak sprawy: RIR-DG.271.5.2022

Rawa Mazowiecka, dnia 15.04.2022 r.

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji: Remont drogi Pokrzywna - Linków

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, m. in. zgłoszenie zamiaru budowy wraz z zaświadczeniem Starosty Rawskiego o niewniesieniu sprzeciwu. Zatem Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót, jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać podczas realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa na wykonanie remontu drogi oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania i nie może stanowić podstawy dla roszczeń Wykonawcy w zakresie należnego wynagrodzenia, które ma charakter ryczałtowy (Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na tą cenę). Przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie projektu SOR dla przedmiotowej drogi.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zadanie polegające na remoncie drogi przewiduje wyłącznie wymianę istniejącego oznakowania. Ponieważ nie przewiduje się wdrażania nowej organizacji ruchu, Zamawiający nie widzi potrzeby sporządzania projektu stałej organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

Pytanie nr 4

Prosimy o precyzyjne określenie wymagań, jakie powinna spełniać siatka z włókien szklanych układana jako warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Siatka z włókien szklanych, która zostanie zastosowana jako warstwa przeciwspekaniowa na istniejącym podłożu bitumicznym powinna być powleczone polimeroasfalem i spełniać warunek wytrzymałości $R_w=100$ kN dla obydwu kierunków.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego postępowania należy ustawić znaki drogowe z folią odblaskową II generacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego

W projekcie technicznym oraz w przedmiarze robót, zostało wskazane, że w ramach przedmiotowego zadania przewidziano montaż elementów oznakowania pionowego. Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej III typu przewidziane są jako „średnie”.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że żadne istniejące drzewa nie kolidują z planowanym zakresem robót? Jeśli nie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie wycinki drzew.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że na odcinku drogi objętej opracowaniem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowanym zakresem robót związanych z remontem nawierzchni i poboczy drogi.

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający informuje, że remont drogi będącej przedmiotem postępowania nie obejmuje wykonania typowych robót ziemnych, za wyjątkiem wykonania koryta jezdni, koryta krawężnika, wykopu pod remont przepustu i regulacji powierzchni skarpy wykopu w związku z projektowanym jej umocnieniem ażurowymi płytami betonowymi. W związku z tym nie występuje konieczność precyzyjnego obliczenia ilości mas ziemnych, a co za tym idzie – sporządzania tabeli robót ziemnych odnośnie formowania nasypu lub wykonania wykopu w zakresie korony drogi. Remont drogi obejmujący przede wszystkim odtworzenie poprzedniego stanu infrastruktury nie wymaga sporządzania szczegółowych przekrojów poprzecznych.

Z up. WÓJTA
Pawel Jakubowski
ZASTĘPCA WÓJTY