

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: Postępowania nr IGM.271.8.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: „Rozbudowy budynku na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe – Gmina Rawa Mazowiecka.

Gmina Rawa Mazowiecka, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

1. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie instalacji alarmowej i telefonicznej – brak w przedmiarze.
2. Ze schematu rozdzielni TB 1 wynika, że wypusty dachowe będą ogrzewane – brak obmiaru i kabli grzejnych.
3. Czy w rozdzielni TB 1 prawidłowo dobrano zabezpieczenia do obwodów siłowych.

Ad 1) W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący wyjaśnienia przedmiaru, informuję że w przedmiarze istnieją pozycje dotyczące przedmiotowych instalacji – załącznik nr 2 do SIWZ, przykładowy przedmiar robót budowlanych – pozycja 1.7 Instalacje elektryczne.


Ad 2) W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący wyjaśnienia przedmiaru, informuję że w przedmiarze istnieją pozycje dotyczące kabli grzejnych. Producent zakłada, że wpusty dachowe są już wyposażone w kable grzejne.

Ad 3) W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący wyjaśnienia schematu ideowego zasilania i tablicy bezpiecznikowo – rozdzielczej TB-1, informuję że Projektant omyłkowo wstawił niepoprawny schemat. W załączeniu schemat ideowy zasilania i tablicy bezpiecznikowo – rozdzielczej TB-1.

Załącznik:

1. Schemat ideowy zasilania i tablicy bezpiecznikowo – rozdzielczej TB-1

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


mgr Krzysztof Starczewski