

**Do wiadomości uczestników
postępowania przetargowego**

Nasz znak: DG.271.6.2014

Rawa Mazowiecka, dnia 16.06.2014 r.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Remont nawierzchni bitumicznych dróg poprzez uszczelnienie spękań grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową (21.249 m²)".

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

W pkt. V SIWZ (Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków) Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę przy realizacji zadania: równiarką samojezdną, walcem wibracyjnym i walcem statycznym samojezdnym. Jakie zadanie przy robotach polegających na powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni bitumicznych spełniać będzie wymieniony wyżej sprzęt?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (str. 4 część V ust. 1 pkt. 3) w części dotyczącej dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym ujętym w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Część V ust. 1 pkt. 3) SIWZ otrzymuje brzmienie:

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. szczotką mechaniczną (1 szt.), walcem drogowym ogumionym (1 szt.), kombajnem drogowym do powierzchniowych utwaleń (1 szt.), samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 5 ton (2 szt.) oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów do kierowania robotami przy budowie dróg kołowych, należącą do właściwego samorządu zawodowego, której to osobie zamierzają powierzyć funkcję kierownika budowy.

Zmiany powyższe zgodnie z art. 4a pkt. 1 ustawy Pzp zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 202366-2014 z dnia 16.06.2014 r. oraz na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl link BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Jakiej klasy emulsji asfaltowej wymagać będzie Zamawiający przy wykonaniu zadania?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wymaga lepiszcza do powierzchniowego utrwalenia, którym jest kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa rodzaju K1-70.

Z-ca **WOJTA**
mgr Anna Jakubiak