

Znak: IGM.271.1.8.2015

Data: 15.05.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie”.

Informujemy, że 12 maja 2015 r. otrzymaliśmy pismo od Wykonawcy dotyczące parametrów nawierzchni poliuretanowej. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiamy treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Treść pisma Wykonawcy:

Dotyczy: „Budowa kompleksu rekreacyjnego Nowym Kurzeszynie.”

Informujemy, że w SIWZ Zamawiający nie określił minimalnych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej. Brak parametrów określających jakość nawierzchni powoduje że Zamawiający otrzyma produkty o bardzo niskiej cenie. Zamawiający wybierając produkty najtańsze na rynku a co za tym idzie niskiej jakości świadomie decyduje się na wykorzystanie tego produktu maksymalnie przez okres gwarancji. Ogranicza jednocześnie konkurencję wykluczając Wykonawców oferujących produkty o wyższych parametrach a także o dłuższej żywotności. Jesteśmy przekonani że jeżeli Zamawiający nie określi parametrów sztucznej nawierzchni, otrzyma za publiczne pieniądze produkt niewiadomego pochodzenia. Zamawiający powinien dążyć do racjonalnego wykorzystania środków publicznych, a świadomy wybór najtańszych produktów może doprowadzić do konieczności wymiany nawierzchni po krótkim okresie użytkowania. Intencją Zamawiającego powinna być dbałość o jakość, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

W związku z powyższym wnioskujemy o wpisanie w SIWZ wymagań dla nawierzchni poliuretanowej, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu na minimalne parametry jak poniżej:


- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Grubość nawierzchni - | 13mm ±10% |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie - | ≥1,01 Mpa |
| 3 | Wydłużenie względne przy rozciąganiu - | ≥45% |
| 4 | Wytrzymałość na rozdzielanie - | ≥143N |
| 5 | Ścieralność, aparat Stuttgart - | ≤0,085mm |
| 6 | Współczynnik tarcia | |
| | - w stanie suchym | 94±3% |
| | - w stanie mokrym | 59±3% |
| 7 | Przyczepność do podłoża i międzywarstwowa | ≥0,65 |
| 8 | Zmiana wymiarów w temp. 80°C | <0,02% |

W celu potwierdzenia spełniania powyższych parametrów oferowanego przez Wykonawcę produktu Zamawiający powinien żądać na etapie składania ofert załączenia do oferty dokumentów dotyczących systemu nawierzchni poliuretanowej jak poniżej:

- a) Certyfikat IAAF
- b) Aktualna Rekomendacja ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające wymagania Inwestora
- c) Atest Higieniczny PZH
- d) Badania na zgodność z EN 14877:2013 lub PN EN 14877:2014.
- e) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- f) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
- g) Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z E DIN 18035-6:2013-07.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiadając na pismo ws. nawierzchni poliuretanowej, która ma być wykonana w trakcie budowy kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie informujemy, że zamawiający dokonuje szczegółowej analizy przedstawionych parametrów nawierzchni.


mgr Krzysztof Starczewski