

Znak: IGM.271.1.9.2015

Data: 15.05.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie”.

W związku się pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi parametrów nawierzchni poliuretanowej na boisku oraz bieżni, zamawiający określił minimalne parametry jakie powinna spełniać wspomniana nawierzchnia:

1. Odkształcenie pionowe w temp. 23°C - nie więcej niż 1,7 mm,
2. Zmiana wydłużenia przy zerwaniu - nie więcej niż 9%,
3. Wytrzymałość na rozdzielanie - nie mniej niż 110 N,
4. Ścieralność ubytek grubości - nie więcej niż 0,09 mm,
5. Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23°C - nie mniej niż 40%,
6. Przyczepność do podkładu:
 - betonowego - nie mniej niż 0,6 MPa,
 - asfaltobetonowego - nie mniej niż 0,5 MPa,
 - z mieszanki kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego - nie mniej niż 0,5 MPa,
7. Współczynnik tarcia kinetycznego w stanie:
 - suchym - nie mniej niż 0,5,
 - zawilgoconym - nie mniej niż 0,3,
8. Przepuszczalność wody - nie mniej niż 185 mm/h,
9. Odporność na zużycie (ścieranie - utrata masy po 1000 cyklach badawczych) - nie więcej niż 1,3 g,
10. Odporność nawierzchni na zamrażanie:
 - zmiana masy - nie więcej niż 0,5 %
 - zmiana wyglądu zewnętrznego - bez uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego,
11. Odporność na działanie temp. 60°C - nie więcej niż 0,02%.
12. Granulat EPDM z produkcji pierwotnej.

W celu potwierdzenia spełniania parametrów jakościowych nawierzchni poliuretanowej wykonawcy muszą dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, **lub**

rekomendacja techniczna ITB, **lub**

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.


2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Dodatkowo zamawiający doprecyzowuje kolory nawierzchni określone w projekcie budowlanym na rysunku 01:

- bieżnia: kolor ceglasty,
- boisko wielofunkcyjne: pole do gry w siatkówkę kolor niebieski, pozostała nawierzchnia kolor ceglasty.


WÓJT
mgr Krzysztof Starczewski