

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ

Pomiędzy PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. a Gminą *Rawa Mazowiecka*..... w zakresie eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji są zasady dotyczące współpracy ruchowej między personelem ruchowym Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz. a personelem wykonującym na zlecenie Gminy *Rawa Mazowiecka*... prace konserwacyjne i naprawcze na urządzeniach oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

2. Cel i przeznaczenie instrukcji

Celem instrukcji jest ustalenie zasad współpracy ruchowej przy eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego będących na majątku Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz , eksploatowanych na mocy umowy z dnia 2010r. przez Gminę *Rawa Mazowiecka*.

3. Postanowienia instrukcji

Prace konserwacyjne i naprawcze na urządzeniach oświetlenia ulicznego wykonują na zlecenie Gminy *Rawa Mazowiecka* wykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami), udokumentowane zaświadczeniem kwalifikacyjnym "E" dla sieci elektroenergetycznych w zakresie linii napowietrznych i kablowych, stacji elektroenergetycznych i instalacji na napięcie do 1kV.

Gmina *Rawa Mazowiecka*..... dostarczy wykaz ww. pracowników do



Rejonowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz i każdorazowo po zaistnieniu zmian pisemnie go aktualizuje.

Prace eksploatacyjne wymagające wyłączenia urządzeń oświetlenia ulicznego, wykonawca wykonujący na zlecenie Gminy *Rawa Mazowiecka* jest zobowiązany zgłosić pisemnie i uzgodnić termin wyłączenia z Rejonową Dyspozycją Ruchu w Rejonie Energetycznym w Tomaszowie Maz

Przygotowanie miejsca pracy na urządzeniach oświetlenia ulicznego oraz na innych urządzeniach elektroenergetycznych, których wyłączenie konieczne jest do bezpiecznego wykonania prac należy do Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz.


4. Postanowienia końcowe

Inspektorzy oraz personel kierownictwa i dozoru technicznego PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. są upoważnieni do przeprowadzania kontroli z zakresu przestrzegania przepisów BHP i przepisów eksploatacji podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na urządzeniach oświetlenia ulicznego.

Sprawy sporne wynikające z postanowień niniejszej instrukcji rozstrzygają w bezpośrednim kontakcie *Wójt... Gminy Rawa Mazowiecka.....* i Dyrektor Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz.

Instrukcja jako załącznik do umowy z dnia 2010r. obowiązuje z dniem podpisania.

Gmina


WÓJT
mgr Krzysztof Starczewski

PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.
RE Tomaszów Maz.