

[illegible]

INST. WODY CIEPLEJ
 INST. WODY ZIMNEJ
 INST. KAN. SANIT.

1. Odpływ z miski klozetowej $\varnothing 110\text{PCV}$.
2. Odpływ z umywalki i zlewozmywaka $\varnothing 50\text{PCV}$.
3. PION ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ 160PCV
0,60m PONAD CZAPKĘ KOMINA.
4. Odpływ od urządzeń ze spadkiem: $\varnothing 110 \text{ i}=2\%$; $\varnothing 50 \text{ i}=3\%$.
5. Ruraż $\varnothing 20$ WODY ZIMNEJ do lokali układać na ściągach piwnic i kanale kominowym w izolacji termicznej gr. 3cm
6. Ruraż $\varnothing 15$ WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ w ŁAZIENCIE układać w bruzdach ścian w izolacji termicznej.
7. Ruraż $\varnothing 15$ WODY ZIMNEJ do kuchni układać w warstwie przypodłogowej w izolacji termicznej.

Investor	Gmina Rawa Mazowiecka				
Adres	Rawa Maz. Al. Konstytucji 3-go Maja 32				
Obiekt	Budynek komunalny				
Adres budowy	96-200 Rawa Mazowiecka, Kaleń 62.				
Temat oprac.	Remont lokali mieszkalnych i termomodernizacja budynku komunalnego				
Temat rysunku	Rzut piwnic — instalacja w — k				
Projektant:	techn. bud. Edward Zaremba	SKALA	data oprac.	Nr rys.	Nr str.
upr. bud. nr 18/86 Sk-ce	podpis	1:100	06.2016	S-1	8